

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону

"Детский сад № 220" (МБДОУ № 220)

(наименование учреждения)

Информация о выполнении Предписания Управления Роспотребнадзора по Ростовской области № 266 от 24.06.2019 г.

(орган, выписавший предписание, номер и дата предписания)

Пункт предписания	Вид нарушения	Вид работ	Срок выполнения работ по предписанию	Стоимость работ, в тыс.руб.	Информация о выполнении (выполнено/невыполнено)	Когда и за какие средства будут выполнены работы
1.	При сложном рельефе с плавающей почвой и уклоном к зданию отведение ливневых вод не предусмотрено, покрытие хозяйственной зоны имеет неровности, выбоины заполняется дождевыми водами, что является нарушением пп. 3.2.; 3.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;	Обеспечить проведение ремонтных работ по замене покрытия хозяйственной зоны на территории МБДОУ № 220 в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, предусмотрев отведение ливневых вод.	01.06.2020 г	восстановление асфальтового покрытия территории детского сада (350 м2) ,отведение ливневых вод. примерная стоимость работ 460 тыс.руб.	не выполнено	до 01.06.2020 Выполнение работ планируется произвести за счет бюджетных средств. Бюджетные средства будут запланированы в ПФХД МБДОУ № 220 на 2020 год .
2.	После проведения акарицидных обработок не проведен контроль качества их эффективности, что является нарушением п. 7.4. 1.6 СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами».	Обеспечение контроля качества эффективности акарицидной обработки после ее проведения-предоставление Подрядчиком Акта . 2 раза в год-май,сентябрь.	01.06.2020	0	выполнено	финансирование не требуется
3.	<u>не соблюдается норма площади групповой на одного ребенка, а именно: площадь на одного ребенка в группах № № 1,4 составляет 1,1 до 1,2 кв. м., при нормативе 2,5 кв. ; площадь на одного ребенка в группах № № 2,3,5-14 составляет 1,2 до 1,4 кв. м., при нормативе 2,0 кв. м.</u>	Обеспечить количество детей в группах, исходя из расчета площади групповой комнаты-для детей раннего возраста (до 3 лет) -не менее 2,5 кв. м.,	01.09.2020	0	не выполнено	Предписание будет учтено в период комплектования МБДОУ № 220 воспитанниками в 2020 году.

Заведующий МБДОУ № 220

С. В. Чумак